ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFIKÁT TYPU

Czech

evidenční číslo 06.793.176

vydaný výrobci:

SINOP CB a.s.
Jeseniova 2851/32
CZ - 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 26028867

na výrobek:

Název:	**Chladicí jednotka**
Typové označení:	**CUH**
Modifikace:	CUH-x1-x2-x3
Místo výroby:	SINOP CB a.s. Pod Stromovkou 205, CZ - 370 01 České Budějovice

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu ISO/IEC17067 - systém 3 v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 06.837.636 ze dne 25.11.2013.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

Směrnice 2006/42/ES (176/2008 Sb.), 2004/108/ES (616/2006 Sb.), ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN ISO 13857: 2008, ČSN EN 60204-1: 2007, ČSN EN 378-1+A2: 2012, ČSN EN 378-2 + A2: 2012

Tento certifikát platí do: **12.12.2018**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

Tento certifikát je vydán na základě dobrovolné certifikace a nenahrazuje výstupy autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 12.12.2013

vedoucí certifikačního orgánu

TÜV SÜD Czech s.r.o. ● Novodvorská 994 ● 142 21 Prague 4 ● Czech Republic ● certification@tuv-sud.cz

TÜV®

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 07.10.2013.

2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
- Žádost o certifikaci ze dne 07.10.2013,
- Objednávka ze dne 07.10.2013.

3. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému řízení výroby zaměřené na prvky zajišťující pokračování shody výrobků s požadavky certifikace.

4. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Typové označení	**CUH – x1 – x2 – x3**		
Provedení x1	**I**	**O**	**S**
	indoor (vnitřní)	outdoor (venkovní)	special version (speciální provedení)
	A	**W**	
	air condenser (vzduchový kondenzátor)	water condenser (vodní kondenzátor)	
Rozsah použití x2	**L**	**M**	**H**
	< -15°C	-15°C – 0°C	> 0°C
Výkonová řada x3	**Typové označení kompresoru (ů)**		
Jmenovité napětí	**230 V / 400 V** (dle provedení)		
Příkon	**0,2 - 800 kW** (podle typu a počtu kompresorů)		

5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
- Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev. č. 06.837.636

6. Podmínky platnosti
- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
- Dozor nad řádnou funkcí systému řízení výroby u výrobce provádí TÜV SÜD Czech na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti ve lhůtě 12 měsíců.
- Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
- K tomuto certifikátu bylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD Czech.
- Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
- V blíže neuvedeném (reklama, používání zkušební značky a certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.

TÜV SÜD Czech s.r.o. TÜV SÜD